


Przycisk wyl. p. poż.



Rozdzielnica natynkowa 4x18

RG

proj. ZK-3+1P  
wg oprac dla RE

400/230V

Włqcznik p. poż.  
DPX 125  
+wyzwalacz nadnapięciowy

HLGs 2x1,5


Blok listw  
rozdzielczych

Ochronnik B+C

S304 C20

GSW


PE



$R \leq 10 \Omega$

4xLgY 50+LgY 25

Rozdzielnica R1



Zestawienie mocy:  
Moc zainstalowana: 74,6kW  
Moc szczytowa: 50,0 kW

Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku			
OBIEKT: Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym w Dynowie			
PRZEDMIOT RYS: Instalacja elektryczna Schemat zasilania	SKALA -----	DATA 04.2015	NR RYS: 4
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Wiesław Suchy Opracował inż. Grzegorz Kalamarz	SPECJ. elektr.	NR UPR. 43/93	PODPIS: elektr.
SPRAWDZIŁ: inż. Henryk Pieniążek	elektr.	29/79	