# RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100













UWAGA:

1. Proj. budynek posadowić na ławach i stopach fundamentowych
2. Otulenie zbrojenia a=5cm
3. Proj. ławy, stopy fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu gr.10cm
4. Pod ławami i stopami fundamentowymi zlokalizowanymi w obszarze występowania gruntów nasypowych wykonać wymiane gruntu na podsypkę piaskowo żwirową zagęszczoną warstwami o grubości 15–20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97
5. Grubość warstwy wymienianej 30–275cm od proj. poziomu posadowienia
6. Ściany fundamentowe zwieńczone wieńcem W–1(33x25cm), W–3 (25x25cm)w poziomie izolacji
7. Wieniec zbrojony prętami 4#12 ze stali A–III(34GS) strzemiona ø6 co 30cm ze stali A–0(St3S)
8. W Ł–2 osadzić zbrojenie rdzeni żelbetowych RŻ
9. RŻ – rdzenie żelbetowe 25x25cm zbrojone prętami 4#12 ze stali A–III(34GS) strzemiona ø6 co 9(18)cm ze stali A–0(St3S)
10. Beton B25 (C20/25)
11. STAL: AIII – # 34GS
    A0 – ø St0S
12. Prace fundamentowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa
13. Rysunki rozpatrywać z opracowaniami branżowymi

| | |
|---|---|
| PROJEKTOWANY POZIOM | ±0,00 – 252,66m.n.p.m |
| PROJEKTOWANY POZIOM TERENU | –0,15 – 252,51m.n.p.m |
| PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA | –1,35 – 251,31m.n.p.m |




Zakład Usług Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT: KAPLICA CMENTARNA Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM NA DZ NR EWID.:1772/31; 1772/33 POŁOŻONYCH w DYNOWIE

| PRZEDMIOT RYS: | SKALA | DATA | NR RYS: |
|---|---|---|---|
| RZUT FUNDAMENTÓW | 1:100 | 05.15 | K–1 |
| PROJEKTOWAŁ: | SPECJ. | NR UPR. | PODPIS: |
| mgr inż. Janusz Para | konstr–bud. | 0168/08 | |
| OPRACOWAŁ: | | | |
| Elżbieta Żołyniak | konstr–bud. | | |
| mgr inż. Dariusz Solak | konstr–bud. | | |
| SPRAWDZIŁ: | | | |
| mgr inż. Andrzej Kepka | konstr–bud. | 34/97 | |